



160220340035

# 检测报告

报告编号 A2180251165109C 第 1 页 共 4 页

委托单位 天津市永昌焊丝有限公司

委托单位地址 天津市东丽经济开发区五纬路

受检单位 天津市永昌焊丝有限公司

受检单位地址 天津市东丽经济开发区五纬路

检测类别 厂界噪声



编制: 孔月爽

审核: 曹宇

批准: 高有坤

日期: 2019/02/26

高有坤  
实验室负责人

采样日期: 2019年02月21日

检测日期: 2019年02月21日~2019年02月25日

天津华测产品检测中心有限公司



天津市东丽开发区二纬路22号东谷园2号楼5层 联系电话: 022-24985184 查询码: 36437498CB



# 报告说明

报告编号 A2180251165109C

第 2 页 共 4 页

1. 检测报告无“检验检测专用章”及报告骑缝章无效。
2. 检测报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
3. 本报告不得涂改、增删。
4. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
5. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性及检测目的负责。
6. 检测目的为自测的报告不能应用于环境管理用途。
7. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
8. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
9. 对本报告有异议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
10. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
11. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，以上排放标准由客户提供。
12. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

检测  
专用

天津市东丽开发区二纬路 22 号东谷园 2 号楼 5 层



# 检测结果

报告编号

A2180251165109C

第 3 页 共 4 页

表 1:

厂界噪声					
测点编号	检测点位置	主要声源	检测时间	结果 dB(A)	
1	东侧厂界界外 1 米处 1#	生产	2019.02.21 10:30~10:31	昼间	62.2
			2019.02.21 22:00~22:01	夜间	53.8
2	南侧厂界界外 1 米处 2#	生产	2019.02.21 10:36~10:37	昼间	64.3
			2019.02.21 22:07~22:08	夜间	54.1
3	西侧厂界界外 1 米处 3#	生产	2019.02.21 10:42~10:43	昼间	62.7
			2019.02.21 22:13~22:14	夜间	53.2
4	北侧厂界界外 1 米处 4#	交通、生产	2019.02.21 10:48~10:49	昼间	63.0
			2019.02.21 22:20~22:21	夜间	52.5

表 2:

参考标准

中华人民共和国国家标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 类	昼间	65 dB (A)
	夜间	55 dB (A)

表 3:

气象参数:

检测点位置	周期	频次	参数	单位	昼间	夜间
东侧厂界界外 1 米处 1#	1	1	风速	m/s	2.5	2.4
南侧厂界界外 1 米处 2#	1	1	风速	m/s	2.5	2.4
西侧厂界界外 1 米处 3#	1	1	风速	m/s	2.5	2.4
北侧厂界界外 1 米处 4#	1	1	风速	m/s	2.5	2.4

表 4:

仪器信息

检测项目		对应仪器		
		名称	型号	实验室编号
物理因素	厂界噪声	轻便三杯风向风速表	FYF-1	TTE201421962
		多功能声级计	AWA6228+	TTE20174995
		多功能声级计	AWA6228+	TTE20174996

天津市东丽开发区二纬路 22 号东谷园 2 号楼 5 层



# 检测结果


报告编号 A2180251165109C

第 4 页 共 4 页

表 5:

检测方法 & 检出限			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
物理因素	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	35dB

附: 检测布点图



说明: Δ厂界噪声检测点

\*\*\*报告结束\*\*\*

天津市东丽开发区二纬路22号东谷园2号楼5层

